



SC GAZ EST SA VASLUI - SERV. ASD
 Conducta de distributie/racordul/SRM/PRM gaze naturale proiectat are urmatoarele caracteristici: tip conducta PEHD diametru 100 mm, debit total instalat 334 m³/h. Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor NTPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.
 Conducta de distributie/racordul/SRM/PRM gaze naturale se va racorda in conducta/racordul g.n. presiune redusa existent in exploatare PIF in anul 2020 conform anexei nr. 11/2021

APROBAT
 13. IUL. 2021

SC GAZ EST SA VASLUI
 Conducta de distributie/racordul/SRM/PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune **LESUB**
AVIZAT PENTRU EXECUTIE
 Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic si poate fi executat cu respectarea prevederilor NTPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX+XIII.
 Lucrarea se va executa pe raspunderea instalatorilor autorizati ANRE conform legislatiei in vigoare.
AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
IN FUNCTIUNE, IN EXPLOATARE
 DIRECTOR GENERAL

JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
 Anexă la autorizația de construire desființare
 Nr. 137 din 26.07.2021
 Arhitect sef

NUME: TUDUCIUC ANDREI
 CNP: INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
 TIP: EGD, EGIU - EXECUTIE
 LEGITIMATIE NR. 512160871; 412160938
 data: 20.12.2016, Semnatura

NUME: CONDURACHE GABRIEL
 CNP: INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
 TIP: PGD, PGIU - PROIECTARE
 LEGITIMATIE NR. 211180070-11180068
 data: 19.11.2018, Semnatura

LEGENDA
 FAI: MUN. IUSI, JUDE. VASLUI
 P.R.M. Q = 20 mc/h P1=2-0,05 Bar; P2=0,025 Bar
 RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=8m, PROIECTAT PE STR.ANA IPATESCU;
 CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø110mm, EXISTENTA;
 CONDUCTA APA, EXISTENTA;
 CONDUCTA CANALIZARE, EXISTENTA;
 REȚEA TELEFONICA SUBTERANA, EXISTENTA;
 LINIE ELECTRICA SUBTERANA, EXISTENTA;

Executant: S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI ROMANIA	Proiectant: S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA	Denumire Proiect: RACORD G.N. PRESIUNE REDUSA INDIVIDUAL DIN PEHD100 SDR11 PE STR.ANA IPATESCU	Nr. Plansa: G1
		Denumire Plansa: PLAN DE SITUATIE	Faza: 207/2021 P.T.H. + D.D. rev.1
Scara: % 2021	Verificat: Ing. Onofrei Razvan	Desenat: Ing. Olteii Marian	Proiectat: Ing. Condurache Gabriel