



Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei
POPA-TOLONTAN AUREL
Verificator de proiecte de instalații electrice
Adeverința nr. 192/033 / 2019
Valabila până la data de 31.04.2024

JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
VASLUI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
cu la autorizația de construire
desființare
150 din 12.08.2021
Arhitect șef:

LEA 110 kV dublu circuit
Circuitul OSARA HUȘI
ANEXA
LA
CERTIFICATUL DE URBANISM
Nr. 158 din 02.05.2021
Arhitect șef:
LEA 20 kV ZBE
LEA 20 kV DO

LEGENDĂ:

- LEA 110 kV existentă
- LEA 20 kV existentă
- LEA 0,4 kV existentă, proprietatea S.C. DELGAZ GRID S.A.
- LES 0,4 kV proiectat cu NA2XAbY 2x16 mmp, montat în tub de protecție din PVC pe stâlp beton tip SC10002 = 8m, apoi subteran în profil M de-a lungul drumului L = 12m
- BMPM 32A proiectat pe stelaj metalic încastrat în fundație de beton

VERIFICATOR / EXPERT	NUME / Prenume	SEMNĂTURĂ	CERINȚĂ	REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA
Elaborator:	S.C. ELECTRIC COMPANY S.A. Vaslui J37 / 46 / 1995, tel / fax : 0235 / 312438		Beneficiar	Pr. nr. : 11/2021
SPECIFICAȚIE	NUME / Prenume	SEMNĂTURĂ	Scara:	Titlu proiect: Alimentare cu energie electrică
ȘEF PROIECT	ing. ILAȘ Doru		1:1.500	Faza : D.T.A.C.
PROIECTAT	ing. STANCU Lucian		Data:	Titlu planșă: Plan cu situația existentă și proiectată
DESENAT	ing. STANCU Lucian		02.2021	Planșa : A2