



LEA 0,4 kV
PT 9 Huși

NA2XAbY 4x16
L = 7m

Profil T
(Teava PVC)

BMPT 16 A
stelaj metalic incastrat
in fundatie de beton

SE10
Autoritatea Națională de Reglementare
in Domeniul Energeticii
ROMANIA
Adeverinta nr. 201920038 / 2019
Valabilita până la data de: 13.04.2024

JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
VASLUI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anevă la autorizația de construire
desființare
Nr. 27 din 03.03.2021
Arhitect șef.

CONSILIUL JUDEȚEAN
VASLUI
ANEXA
LA
CERTIFICATUL DE URBANISM
Nr. 3 din 12.03.2021
Arhitect șef.

LEGENDĂ:

- LEA 0,4 kV existentă, proprietatea S.C. DELGAZ GRID S.A.
- LES 0,4 kV proiectat cu NA2XAbY 4x16 mmp, montat în tub de protecție din PVC pe stâlp beton tip SE4 = 8m, profil T L = 7m la subtraversarea străzii Pătraș Tonița prin foraj orizontal dirijat mecanizat și L = 7m profil M până la limita de proprietate.
- BMPT 16A proiectat pe stelaj metalic încadrat în fundație de beton
- Profil T prin foraj orizontal dirijat mecanizat (Teava PVC)

VERIFICATOR / EXPERT	NUME / Prenume	SEMĂTURĂ	CERIN
Elaborator :	S.C. ELECTRIC COMPANY S.A. Vaslui J37 / 46 / 1995, tel / fax : 0235 / 312438		Benefici
SPECIFICAȚIE	NUME / Prenume	SEMĂTURĂ	Scara:
ȘEF PROIECT	ing. ILAȘ Doru		1:1.000
PROIECTAT	ing. STANCU Lucian	Data:	12.2020
DESENAT	ing. STANCU Lucian		

Planșă: Plan cu situația existentă și proiectată

Planșa: A2

