



**SC GAZ EST SA VASLUI - SERV. ASD**

Conducta de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale proiectat are următoarele caracteristici: tip conductă PE, diametru 32, debit total instalat 3,74 mc/h. Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor NTPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.

Conducta de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune redusa existent în exploatare. PIF în anul 2006 conform HOK 628/1995

Data 11.03.2021 Serv. ASD Șugule

11. MAR. 2021  
APROBAT

JUDEȚUL VAȘLUI  
CONSILIUL JUDEȚEAN  
VAȘLUI  
VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
Anexă la autorizația de construire  
Nr. 39 din 12.04.2021  
Arhitect șef Șugule

**SC GAZ EST SA VASLUI**  
Conducta de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune redusa

**AVIZAT PENTRU EXECUȚIE**

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat cu respectarea prevederilor NTPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX+XIII.

Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.

**AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD**  
ÎN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE  
Serv. ASD Șugule

APROBAT  
DIRECTOR GENERAL,  
ING. TIGHICI ADRIAN

NUME: CONDURACHE GABRIEL  
CNP:  
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE  
TIP: PGD, PGIU - PROIECTARE  
LEGITIMATIE NR.211180070;111780068,  
data:19.11.2018, Semnatura Șugule

NUME: TUDUCIUC ANDREI  
CNP:  
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE  
TIP: EGD, EGIU - EXECUȚIE  
LEGITIMATIE NR.512160871; 412160938,  
data:20.12.2016, Semnatura

- LEGENDA
- FAM STR. ALEXANDRU IONESCU, NR.1, MUN. HUSI, JUDEȚ. VAȘLUI
  - P.R.M. Q = 20 mc/h P1=2-0,05 Bar; P2=0,025 Bar
  - GAS RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=2m, PROIECTAT;
  - CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø50mm, EXISTENTA PE STR. ALEXANDRU IONESCU;
  - CONDUCTA CANALIZARE, EXISTENTA;
  - CONDUCTA APA, EXISTENTA;

Proiectant: <b>Gaz Est</b> S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA		Executant: <b>Gaz Est</b> S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA		Denumire Proiect: RACORD G.N. PRES. REDUSA INDIVIDUAL DIN PEHD/OL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI FAI STR. ALEXANDRU IONESCU, NR. 1, MUN. HUSI, JUDE. VAȘLUI		Nr. Plansa: G1
Proiectat:	Ing. Condurache Gabriel	Scara:	%	Denumire Plansa: PLAN DE SITUATIE		
Desenat:	Ing. Olteu Marian	Verificat:		Faza:	81/2021 P.TH. + D.D.	rev.1
Verificat:	Ing. Mazilu Delia	2021				