



09. MAR. 2021
APROBAT

SC GAZ EST SA VASLUI - SERV. ASD

Conducta de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale proiectat are următoarele caracteristici: tip conductă PE, diametru \varnothing 32, debit total instalat 3,74 mc/h.

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor NTPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.

Conducta de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune existentă în exploatare, PIF în anul 2008 conform HGE 628/1995.

Data: 09.03.2021 Serv. ASD

Nr. 43 din 12.05.2021
Anexă la autorizația de construire destinată
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
CONSTRUCȚIA
Județul Vaslui
Arhitect șef:

SC GAZ EST SA VASLUI
Conducta de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune naturală.

AVIZAT PENTRU EXECUȚIE

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat cu respectarea prevederilor NTPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX+XIII.

Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.

AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
ÎN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE
DIRECTOR GENERAL Serv. ASD

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. TIGHICI ADRIAN

NUME: CONDURACHE GABRIEL
CNP: 1911180070
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGD,PGIU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR.211180070;111180066,
data:19.11.2018, Semnatura

NUME: TUDUCIUC ANDREI
CNP: 512160871
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: EGD,EGIU - EXECUȚIE
LEGITIMATIE NR.512160871; 412160938,
data:20.12.2016, Semnatura

- LEGENDA**
- FAM. SUI STR.LT. DRAGULEȚ, MUN. HUSI, JUD. VASLUI
 - P.R.M. Q = 20 mc/h P1=2-0,05 Bar; P2=0,025 Bar
 - RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=1m, PROIECTAT
 - CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø110mm, EXISTENTA PE STR. LT. DRAGULEȚ;
 - CONDUCTA CANALIZARE,EXISTENTA;
 - CONDUCTA APA,EXISTENTA;
 - CONDUCTA TRANSPORT APA,EXISTENTA;

Proiectant: Gaz Est S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA		Executant: Gaz Est S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA		Denumire Proiect: RACORD G.N. PRES. REDUSA INDIVIDUAL DIN PEHD/OL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI F STR. LT. DRAGI MUN. HUSI, JUD. VASLUI		Nr. Plansa: G1
Proiectat:	Ing. Condurache Gabriel	Scara:	%	Denumire Plansa: PLAN DE SITUATIE		
Desenat:	Ing. Oltei Marian	Data:		Faza:		
Verificat:	Ing. Mazilu Delia	2021		63/2021 P.TH. + D.D.		
						rev.1