



SC GAZ EST SA VASLUI - SERV. ASD

Conducta de distribuție/racordul SRM/PRM gaze naturale proiectat are următoarele caracteristici: tip conductă PE, diametru 32 -debit total instalat 3,74 mc/h. Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor NTPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.

Conducta de distribuție/racordul SRM/PRM gaze naturale se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune existent în exploatare, PIF în anul 2013 conform HOK 628/1995

Data 08.03.2021 Serv. ASD Șugule

08. MAR. 2021
PROBAT

JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
VASLUI
AVIZAT SPRE NESCHIMBARE
AMĂ LA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUCȚIE
 Nr. 18 din 12.04.2021
 Arhitect șef. [Signature]

SC GAZ EST SA VASLUI
Conducta de distribuție/racordul SRM/PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune redusa
AVIZAT PENTRU EXECUȚIE
 Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat cu respectarea prevederilor NTPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI, VII, IX+XIII.
 Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.
AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
ÎN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE
 DIRECTOR GENERAL [Signature] Serv. ASD

NUME: CONDURACHE GABRIEL
 CNF: [ID]
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGD,PGIU - PROIECTARE
 LEGITIMATIE NR.211180070;111180068,
 data:19.11.2018, Semnatura [Signature]

NUME: TUDUCIUC ANDREI
 CNF: [ID]
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: EGD,EGIU - EXECUTIE
 LEGITIMATIE NR.512160871; 412160938,
 data:20.12.2016, Semnatura [Signature]

- LEGENDA**
- FAM. [Plot], STR.CPT. PETRE CARP, BIRSO, MUN. HUSI, JUD. VASLUI
 - P.R.M. Q = 20 mc/h P1=2-0,05 Bar; P2=0,025 Bar
 - GAS RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=4m, PROIECTAT;
 - GAS CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø50mm, EXISTENTA PE STR. CPT. PETRE CARP;
 - CONDUCTA CANALIZARE,EXISTENTA;
 - CONDUCTA APA,EXISTENTA;

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. TIGHICI ADRIAN

Proiectant: Gaz Est TÜV Rheinland România S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA		Executant: Gaz Est S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA		Denumire Proiect: RACORD G.N. PRES. REDUSA INDIVIDUAL DIN PEHD/OL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI FAM STR. CPT. PETRE CARP, NR MUN. HUSI, JUD. VASLUI		Nr. Plansa: G1
Proiectat:	Ing. Condurache Gabriel	Scara: % 2021	Denumire Plansa: PLAN DE SITUATIE			
Desenat:	Ing. Oltei Marian		Faza: 54/2021 P. TH. + D.D.			
Verificat:	Ing. Mazilu Delia		rev.1			