



**APROBAT**  
07. IUN. 2021

**SC GAZ EST SA VASLUI - SERV. ASD**  
Conducătoare distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale proiectat are următoarele caracteristici: tip conductă **TE**, diametru **32**, debit total instalat **3,74** mc/h.  
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor NTPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.  
Conducătoare distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale se va racorda în conducta **existență** g.n. presiune **2.0** conform **CTR. care. 11/2003** PIF în anul **2011**  
Data **04.04.2021** Serv. ASD **[Signature]**

**SC GAZ EST SA VASLUI**  
Conducătoare distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune **2.0**  
**AVIZAT PENTRU EXECUTIE**  
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat cu respectarea prevederilor NTPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI: VII, IX+XIII.  
Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.  
**AVIZAT PENTRU RACORDAREA LA SD**  
**ÎN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE**  
DIRECTOR GENERAL  
**APROBAT,**  
DIRECTOR GENERAL,  
ING. TIGHICI ADRIAN

**NUME: TUDUCIUC ANDREI**  
CNP  
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE  
TIP: EGD, EGIU - EXECUTIE  
LEGITIMATIE NR. 512160871; 412160938  
data: 20.12.2016, Semnatura

**NUME: CONDURACHE GABRIEL**  
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE  
TIP: PGD, PGIU - PROIECTARE  
LEGITIMATIE NR. 211180070-111180068  
data: 19.11.2018, Semnatura

**CIOCAN VASLUI**  
ROMANIA  
ANRM  
MR. 118000068  
CERINTE INB.C.I.E.F.  
INGINER  
VERIFICAT

**PROIECTAT**  
la autorizația de construire  
desființare  
din 18.06.2021  
Arhitect șef.

**LEGENDA**

- FAM. STR. husi, JUD. VASLUI
- P.R.M. Q = 20 mc/h P1=2-0,05 Bar, P2=0,025 Bar
- RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=6m, PROIECTAT
- CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø50mm, EXISTENȚA PE STR. MAIOR POPESCU;
- CONDUCTA CANALIZARE, EXISTENȚA;
- CONDUCTA APA, EXISTENȚA;

Executant:	<b>Gaz Est</b> S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA	Scara:	2021
		%	
Denumire Proiect	RACORD G.N. PRES. REDUSA INDIVIDUAL DIN PEHD/OL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI F.	Denumire Plansa:	PLAN DE SITUATIE
Proiectant:	<b>Gaz Est</b> S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA	Faza:	124/2021 P.T.H. + D.D.
Verificat:	Ing. Onofrei Razvan		rev.1
Desenat:	Ing. Olteii Marian		
Proiectat:	Ing. Condurache Gabriel		
NL Plansa:	G1		

**SC GAZ EST SA VASLUI**  
CONȘIUL JUDEȚEAN VASLUI  
**AVIZAT SPRE NESCHIMBARE**  
din 18.06.2021  
Arhitect șef.