

JUDEȚUL VASLUI
 CONSILIUL JUDEȚEAN
 VASLUI
 VIZAT SPRE NESCHIMBARE
 Anexă la autorizația de construire
 desființare
 Nr. 66 din 14.07.2023
 Arhitect șef.

APROBAT
 05. IUL. 2023



SC GAZ EST SA VASLUI - SERV. ASD
 Conducța de distribuție/racordul SRM/PRM gaze naturale proiectat are următoarele caracteristici: tip conductă 100, diametru 100, debit total instalat 32,6 mc/h.
 Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor NTPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.
 Conducța de distribuție/racordul SRM/PRM gaze naturale se va realiza în conducta/racordul g.n. presiune medie existent în exploatare, PIF în anul 2013 conform Or. Ciocea 188/2011.
 Data 05.07.2023 Serv. ASD Ștefan

SC GAZ EST SA VASLUI - SERV. ASD
 Conducța de distribuție/racordul SRM/PRM gaze naturale proiectat are următoarele caracteristici: tip conductă 100, diametru 100, debit total instalat 100 mc/h.
 Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor NTPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.
 Conducța de distribuție/racordul SRM/PRM gaze naturale se va realiza în conducta/racordul g.n. presiune medie existent în exploatare, PIF în anul 2013 conform Or. Ciocea 188/2011.
 Data 05.07.2023 Serv. ASD Ștefan

SC GAZ EST SA VASLUI
 Conducța de distribuție/racordul SRM/PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune medie
 AVIZAT PENTRU EXECUȚIE
 Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat cu respectarea prevederilor NTPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI, VII, IX-XIII.
 Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.
 AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
 ÎN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE
 DIRECTOR GENERAL Serv. ASD Ștefan

APROBAT
 DIRECTOR GENERAL
 ING. TIGHICI ADRIAN

PROIECTARE
 LEGITIMATIE NR. 201200132; 301200140
 data: 03.01.2020, Semnatura Obst

TIP: EGD, EGIU - EXECUȚIE
 LEGITIMATIE NR. 512160871; 412160938
 data: 20.12.2021, Semnatura

Proiectant: Gaz Est S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	Executant: Gaz Est S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	Denumire Investiție: INFINTARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE G.N. ÎN COMUNA POGONESTI, CU SAȚELE COMPONENTE, POGONESTI, BELCEȘTI ȘI POLOCRU, JUDEȚUL VASLUI	Nr. Planșă: G1
Proiectat: Ing. Oltei Marian	Scara:	Denumire Planșă:	



limita teritoriala

UAT Pogonesti

UAT Tutova

Punct de racord R
(coordonate stereo 1970,
X=697.353,585 metri; Y=516.873,376 metri)

S.R.M.P existent pt. com. Tutova
la care se modifica regimul de presiune
de iesire de la presiune redusa la presiune medie

S.R.S.-Qi=1200Nmc/h,
intelligent ce va deservi loc. Tutova

Spre comuna Pogonesti

DI 43A
A

Tub de protectie din PVC tlp SN8, Dn250 mm,
L =15m montat prin foraj orizontal;

Conducta de distributie g.n. presiune medie din PEHD100 SDR11
Dn160mmx14.6mm, L=100m, proiectata montata ingropat
pentru alimentarea UAT Pogonesti - Etapa 1A

Etapa 1 A

Conducta de distributie gaze naturale
presiune redusa din PEHD100, SDR11 Dn160mm,
existenta montata ingropat

Polocin

SAT POLOCIN

AVIZ MEDIU	AVIZ CULTURA
DA	NU