



BUCLA 20 kV PADURENI - GURA VAI OI-Al 50/8 mm²

OI-Al 50/8 mm²; 15 m

SC15014
STEP no 24 kV
CIT140
2i+2i

PTA pr.
50kVA
CD1.2

STATIE
TRATARE
APA
- STANILESTI
NC 75665

12 SE1
SC15014
CDV 1100
2i

SC15014
CIT140
2i

JUDETUL VASLUI
CONSILIUL JUDETEAN
VASLUI
VIZAT SPRE NUSCHIBARE
Anexă la autorizația de construire
desființare
Nr. 38 din 24.06.2024
Arhitect șef.

LEGENDA:

- LEA 20kV existenta
- Stalp beton sustinere existent
- Stalp beton intindere proiectat
- Separator
- LEA 20kV proiectat
- Stalp beton intindere proiectat
- priza de pamant de 10Ω
- Stalp beton intindere proiectat
- Separator
- LEA 20kV proiectat
- Stalp beton intindere proiectat
- priza de pamant de 10Ω
- Instalatie utilizare
- ⊗ CD1.2
- priza de pamant de 10Ω

Tarif racordare

Tarif utilizare

Autoritatea Națională de Reglementare
în domeniul Energiei

OLARIU IOAN
Verificator de proiecte în domeniul
instalațiilor electrice tehnologice
Adeverința nr. 201920039 / 13.04.2019

VERIFICATOR/ EXPERT	NUME SI PRENUME	SEMNATURA	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA	
ELABORATOR:	TRUST ELECTRO-M	SRL	BENEFICIAR:	COMUNA STANILESTI
PR. nr.:				7/2024
SPECIFICATIE PROIECTAT	NUME SI PRENUME Ing.Mardare Daniel	SEMNATURA	Scara: 1:1000	Titlu proiect: Alim.EE - STATIE TRATARE APA - COM. STANILESTI, oc. STANILESTI, NC 75665, jud. VASLUI - TR + IR
DESENAT	Ing.Mardare Sorlin		Data: 2024	Faza: DTAC Titlu plansa: Plan situatie proiectat Plansa: E 2

AVIZ MEDIU	AVIZ CULTURA
DA	NU