

LEA 20 kV Reditu - Pungesti

CANAL

2i+2i (ItFs)
SE8
601

2s
SE1
600

2s
SE1
599

LEGENDA:
 Linie Electrică Aeriană (LEA) 20 kV existentă
 stalpi LEA 20 kV existenți
 priză de pământ existentă
 izolatori proiectați

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei
POPA-TOLONTAN MUREL
Verificator de proiecte de instalații electrice
Adeverință nr. 201920433 / 2019
Valabilă până la data de 04.2020

JUDETUL VASLUI
CONSILIUL JUDETEAN
VASLUI
VIZAT SPRE NESCIMBARE
Anexă la autorizația de construire
destinată
Nr. 12 din 30.07.2026
Arhitect șef.

stâlp nr.599: SE1 în fundație burată; conductor:
OI-Al 50/8 mm²; consolă: beton; coronament:
triunghi; izolație: 2s (compozit); priză de pământ cu
 $R_d \leq 10 \Omega$

stâlp nr.600: SE1 în fundație burată; conductor:
OI-Al 50/8 mm²; consolă: beton; coronament:
triunghi; izolație: 2s (compozit); priză de pământ cu
 $R_d \leq 10 \Omega$

ANEXĂ
LA
CERTIFICATUL DE URBANISM
Nr. 81 din 23.07.2026
Arhitect șef.

VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
PROIECTANT DE SPECIALITATE:				
ELECTRIC COMPANY SA J37146195 CUI RO6985768				
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara:	Beneficiar:
SEF PROIECT	ing.Lucian STANCU		1:500	SC DELGAZ GRID SA
PROIECTANT	ing.Camelia TALPALARU		Data:	Investitor:
DESENAT	ing.Camelia TALPALARU		3/2026	Realizarea condițiilor de coexistență dintre LEA 20 kV aparținând DELGAZ GRID și obiectivul: CONSTRUIRE PLATFORMĂ PENTRU DEPOZITAREA ȘI GOSPODĂRIREA GUNOIULUI DE GRAJD în COMUNA GĂRCENI, NC70396, jud. VASLUI
Titlu planșă: Plan situație instalații existente și proiectate				Pr.nr.: 6/2026
				Faza: DTAC
				Planșă: E3

AVIZ MEDIU NU	AVIZ CULTURA NU