

Racord g.n. presiune redusa individual din PEHD Dn32mm,
L=3m-proiectat, Qi=2.78 mc/h

nr.3
NC.72786

NC.70021

P.R.M

str. Dimitrie Bolintineanu
(pământ cu piatră)

proprietate
privata

Conducta de distribuție gaze naturale presiune redusa din
PEHD Dn63 x 5.8mm, L=28.00m-proiectata;
montata ingropat

Conducta de distribuție gaze naturale presiune redusa din
PEHD Dn63mm, existenta, montata ingropat;

LEGENDA

FAM. [redacted], STR. DIMITRIE BOLINTINEANU, NR. 5,
SAT SECUIA, COM. MUNTENII DE JOS, JUD. VASLUI

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC
- Qmax = 25 mc/h P1=2-0.05 Bar; P2=0,025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=3m, PROIECTAT,
CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. DIMITRIE BOLINTINEANU

CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø63mm, L=28m, PROIECTATA
PE STR. DIMITRIE BOLINTINEANU

CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø63mm, EXISTENTA

S.C. GAZ EST S.A.

Conductă distribuție/racord/SRM/PRM g.n.
proiectat, regim de presiune redusa/medie

AVIZAT PENTRU EXECUȚIE

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat
cu respectarea prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin
Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX+XIII.

Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor
autorizați A.N.R.E. conform legislației în vigoare.

AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD ÎN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE

DIRECTOR GENERAL Serv. ASD

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. TIGHICI ADRIAN

APROBAT
25. MAR. 2026

NUME [redacted]
CNP. [redacted]
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE
TIP: PGD,PGIU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR.201200132; 101200140,
data:03.01.2025, Semnatura [redacted]

NUME [redacted]
CNP. [redacted]
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE
TIP: EGD,EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR.512160871; 417 [redacted] 938,
data:20.12.2021, Semnatura [redacted]

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Cond. de distrib./racord/SRM/PRM g.n. proiectat
are următoarele caracteristici: mat. PE, Dn 63
Qtot.inst. 2,78 mc/h.

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor
N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018.

Cond. de distrib./racord/SRM/PRM g.n. se va racorda
in conducta/racordul g.n. presiune redusa
existent, P.I.F. in anul 2022 conform ctr.
concesiune / Reg. racordare nr. 36/2004

Data 23.03.2026 Serv. ASD

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Cond. de distrib./racord/SRM/PRM g.n. proiectat
are următoarele caracteristici: mat. PE, Dn 32
Qtot.inst. 2,78 mc/h.

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor
N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018.

Cond. de distrib./racord/SRM/PRM g.n. se va racorda
in conducta/racordul g.n. presiune redusa
existent, P.I.F. in anul 2022 conform ctr.
concesiune / Reg. racordare nr. 36/2004

Data 23.03.2026 Serv. ASD

Proiectant:

Gaz Est

S.C. GAZ - EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Proiectat:	Ing. Oltei Marian
Desenat:	Ing. Oltei Marian
Verificat:	Ing. Mazilu Delia

Executant:

Gaz Est

S.C. GAZ - EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Scara:
%
2026

Denumire Proiect:

EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE ,RACORD
G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHD SI P.R.M.
PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI
FAM. [redacted] NR.5,
STR.DIMITRIE BOLINTINEANU,SAT SECUIA,
COM.MUNTENII DE JOS,JUD. VASLUI

Denumire Plansa:

PLAN DE SITUATIE

Faza:

60/2026 P.TH. + D.D.

Nr.
Plansa:

G1

rev.1

AVIZ MEDIU	AVIZ CULTURA
DA	NU